



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
 630099, Россия, Новосибирская область,
 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 8(383) 224-58-38;
 Тел.: 8(383) 224-00-10
 E-mail: cgnso@cn.ru



RA.RU.510117



Испытательная лаборатория

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4147 от 11 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПроф»		
1.2	Адрес	625061, Тюменская область, Тюмень г., Производственная ул., д. 25		
1.3	Цель исследований	по заявке		
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №266/1 от 02.02.2021 г.		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью «ЭксПроф»		
2.2	Адрес объекта	625061, Тюменская область, Тюмень г., Производственная ул., д. 25		
3	Сведения об образце			
3.1	Место (адрес) отбора	Образец предоставлен заявителем		
3.2	Наименование	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "ЭксПроф" ("Exprof")		
3.3	Код	003834.С.04.03.2021		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	ООО "ЭксПроф", 625061, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Производственная, д. 25		
3.5	Дата изготовления (розлива):	1 февраля 2021 г.		
3.6	Тара, упаковка	картонная коробка		
3.7	Объём партии (при необходим)	не указан		
3.8	Объём (количество)	строительная модель (3 профиля)	Спецмарка Ед. изм.	шт
3.9	Дата и время отбора	Образец предоставлен заявителем	09	Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего; наименование организации	Образец предоставлен заявителем		
3.11	Условия доставки	Автотранспортом		
3.12	Условия отбора	Наличие консервантов:	Температура: °C	
		Темпе-ра окружающей среды: °C	Темпе-ра воды: °C	
			рН воды:	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш.	ГГ:	ММ:
		СС:	У В. Д.	ГГ:
			ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	4 марта 2021 г.		
3.15	НД на метод отбора	09	Час 10	Мин
4	Дополнительные сведения нет			

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, утвердившее протокол:

И.О.Крыласова

(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ПЗ 274733			
Объем (количество) пробы:	3 шт			
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 марта 2021 г.	Окончание:	10 марта 2021 г.
Средства измерений: Колориметр фотозлектрический КФК-2МП Св. № 458092 от 26.03.2019 до 26.03.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003834.С.04.03.2021	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "ЭксПроф" ("Exprof") при температуре 20 град.С., экспозиция 1 сутки				
	Уровень запаха воздушной среды	0	-	балл	МУ 2.1.2.1829-04
	хлористый водород	<0,04	-	мг/м3	РД 52.04.793-14
003834.С.04.03.2021	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "ЭксПроф" ("Exprof") при температуре 40 град.С., экспозиция 1 сутки				
	Уровень запаха воздушной среды	0	-	балл	МУ 2.1.2.1829-04
	хлористый водород	<0,04	-	мг/м3	РД 52.04.793-14

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

