

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04255

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАФЕН» (ООО «ПЛАФЕН»),  
Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 7.  
ОГРН: 1045010950577. Телефон: +74955505151, факс: +74955505151, адрес электронной почты: zavod@plafen.ru.

№ 0021700

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАФЕН» (ООО «ПЛАФЕН»),  
Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 7.  
ОГРН: 1045010950577. Телефон: +74955505151, факс: +74955505151.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон +74959800474; факс +74959800474,  
адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, т.м  
«PLAFEN», артикулов: L-line, E-line, S-line, C-line, T-line; типов: А, В;  
белого цвета, окрашенные в массу или цветные профили, окрашенные в  
массе; с толщиной стенок от 2 до 3 мм, шириной от 58 до 75 мм, высотой от  
61 до 73 мм, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
22.29.29.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года),  
глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс  
пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017669).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0238/11-2018 от 12.11.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от  
23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская  
область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 14062018/1 от 28.06.2018 г.,  
проведённого органом по сертификации ООО «ПожСтандарт».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2018 по 12.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова  
инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-RU.ПБ57.В.04255

(обязательная сертификация)

№ 0017669

### Приложение


**Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
 \_\_\_\_\_  
 ПОДПИСЬ

  
 \_\_\_\_\_  
 ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова  
инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева  
инициалы, фамилия